

**Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich oraz w części mieszkalnej przy szkole**

W związku z zapytaniem udzielam wyjaśnień na poniższe pytania:

1. Czy istnieje projekt instalacji?

Nie

2. W pozycji 11 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego są oprawy OKTAN których cena jest wysoka, czy jest konieczność stosowania takich opraw?

Może być oprawa ATLAS o tych samych parametrach

3. W pozycji 17.2 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego są ochronniki B+C. Czy mają być jednofazowe czy trójfazowe?

trójfazowe

4. W pozycji 17.3 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego są lampki sygnalizacyjne. Mają być na szynę czy na obudowę rozdzielni?

Na szynę

5. W pozycji 17.4 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z ACP312 na P302?

Tak

6. W pozycji 17.5 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z S311 B16A na S301?

Tak

7. W pozycji 17.6 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z S311 B10A na S301?

Tak

8. W pozycji 17.7 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z S314 B32A na S304?

Tak

9. W pozycji 17.8 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego stycznik SM 320 230V jakie ma mieć styki? dane prądowe?

16 A

10. W pozycji 18.2 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z AP31225A na AP302?

Tak

11. W pozycji 18.3 załącznika nr 7 do SWIZ - kosztorysu ofertowego może być zamiennik z S311 na S301?

Tak

W części mieszkalnej analogicznie jak wyżej.

Jerzy Czerwiński
Wójt Gminy